Шипикина Наталия Альбертовна

Подписано цифровой подписью: Шипикина Наталия Альбертовна
Дата: 2025.01.31 11:16:02 +03'00'

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области

ПРОКУРАТУРА
СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА

ул. Красногорбатская, д. 80, п. Красная Горбатка, 602332
Телефон: (49236) 2-15-97

04.09.2023 № 6-05-2023

Директору МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Селивановского района

Шипикиной Н.А.

602332, Селивановский р-н., п. Красная Горбатка, ул. Станко, д. 7

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, противодействии терроризму и санитарно-эпидемиологического законодательства

Проведенной проверкой 09.09.2023 в МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Селивановского района установлено следующее.

Статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» закреплено что настоящий федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане). Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Согласно пунктам 4, 6 статьи 3 Федерального закона № 35-ФЗ от 06.03.2006 «О противодействии терроризму» противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма), выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Прокуратура Селивановского района
№ Прокр-20230806-279-20230806 018918

2

В соответствии с Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной 05.10.2009 Президентом РФ, основными задачами противодействия терроризму являются: выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма, обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов от террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила). Указанные Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (далее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности (п. 1 Правил).

В нарушение п. 50 Правил руководителем образовательного учреждения не обеспечено исправное состояние внутреннего противопожарного водопровода.

В нарушение п. 3 Правил, п. 1, приложение 1 п. 3; приложение 2 п. 2.8 приказа МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974) на объекте не проводится практическое обучение.

Приложением № 3 к приказу МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 N 65974) определены категории лиц, проходящих обучение по дополнительным программам в области пожарной безопасности.

В нарушение Правил и указанного приказа руководителем организации не представлены документы, подтверждающие прохождение профессиональной программы в области пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться

3

безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» окна помещений оборудуются в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками.

Установлено, что в нарушение указанных норм МБОУ ДО «Центр внешкольной работы» Селивановского района, по состоянию на 09.08.2023 окна в помещениях, предназначенных для пребывания детей, не оборудованы москитными сетками.

Выявленные нарушения законодательства допущены в результате ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждения своих должностных обязанностей, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района. О дне и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.
2. Принять меры к устранению выявленных в ходе проведенной проверки нарушений и недопущению их впредь.
3. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, виновных в выявленных нарушениях.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах прошу сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом срок, приложив приказы, подтверждающие факт привлечения виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

И.о. прокурора района
юрист 2 класса М.О. Рыжов

М.С. Литвинкин, тел.2-15-97